

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

**Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ивановский медицинский колледж",
учебный корпус Шуйского филиала**

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО		Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:	
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО (требования)			
Описание обязательных элементов (требования)			
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	зрения («1»- обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»- обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
2.	поручни (при наличии наружной лестницы)*		
3.	нанес/ножьемник (при наличии наружной лестницы или крыльца)*	Наружный нанес должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При	двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле- коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
<i>I. Вход (выходы) в здание</i>			
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0

	ограниченном участке застройки допускается уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)	0	0	0
5.	достаточная ширина дверных проемов			0
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)			0
7.	достаточный размер входной площадки*	Размеры входной площадки не менее 2,2*2,2 м.	0	0
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	0		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	0		
10.	тактильно-контрастные указатели	0		
11.	конфрачная маркировка стеклянных дверей *	0		0
12.	конфрачная маркировка стеклянной наружной лестиницы *	0		0
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)	0	0	
14.	система вызова помощи	0	0	0

II. Пути перемещения внутри здания

15.	достаточная ширина дверных проемов			0
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)			0
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров	0	0	0
18.	адаптированные лифты *	0		0
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 и более		0
20.	поручни на лестницах	0	0	0
21.	горизонтальные поручни на путях движения	0		0
22.	мобильный гусеничный подъемник			0
23.	дублирование лестниц пандусами и нижнодемными платформами (при отсутствии лифта) *	0	0	0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения	0		0
25.	сменные кресла-коляски			0
26.	конфрачная маркировка стеклянных дверей *	0		0
27.	конфрачная маркировка ступеней лестничных марнней *	0		0
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	0		0
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)	0	0	
30.	информационный терминал	0	0	0
III. Санитарно-гигиенические помещения				
<i>Туалетная комната</i>				
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	0	0

32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0	0
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0
34.	унитаз для инвалидов		0	0
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски		0	0
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0
37.	раковина с поручнями		0	0
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		0	0
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		0	0
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		0	0
41.	система вызова помощника		0	0
	<i>Душевая *</i>		0	0
42.	достаточная ширина дверных проемов		0	0
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		0	0
44.	душевая кабина с поддоном без порога		0	0
45.	нескользкий пол		0	0
46.	открывание двери наружу		0	0
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0	0
48.	ручной душ		0	0
49.	настенные поручни		0	0
50.	система вызова помощника		0	0
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)		0	0

IV. Учебные помещения

52.	достаточная ширина дверных проемов			0
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья			0
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья			0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья			0
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения			0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации			0
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля			0
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0
Всего (в баллах):				
Максимальный балл		0	0	0
Доступность (в %) по каждому виду нарушений		34	25	41

*при наличии

Доступность (в %) по каждому виду нарушений – менее 50% - отсутствие доступности

Директор ОГБПОУ «ИМК»



Т.В. Кудрина